

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Тамбовской области
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
393954, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Зелёная, 8, (47533) 4-48-52

федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 30 » 07 20 21 г., № 2

Должностным лицом (должностными лицами):
Ракитин Павел Вячеславович, старший инспектор ТО НД и ПР по г. Моршанску и
Моршанскому району Тамбовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Тамбовской области - государственный инспектор города Моршанска и Моршанского района
Тамбовской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:
не привлекался

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании
Решение от 19.07.2021 № 2

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам:
393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, 58

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)
федеральный государственный пожарный надзор
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №4 "Солнышко"

ИНН 6826004955

ОГРН 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, 58

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения
федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
установленные:

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) (далее
– ППР);

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение))
1	2	3	4	5
1.	Не хранится на объекте защиты техническая документация (проектная) на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Пункт 16 ППР	01.09.2022	

Должностное(ые) _____ лицо(а) _____ органа, _____ осуществляющего _____ федеральный _____ государственный надзор:

(подпись)

(подпись)

Специалист:

(подпись)

Эксперт:

(подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего _____ федеральный _____ государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания

(подпись)

П.В. Ракитин

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Е.В. Сизова

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

